

**Sommaire « Conception / Exigences »**

Population desservie : 50153

Date mise opération : 1998-06-01

**SOMMAIRE des données de CONCEPTION (Année de référence : 2004)**

(Sur une base annuelle)	Ensemble de la station	... d'origine industrielle
Débit (m <sup>3</sup> /d)	30436	
DBO <sub>5</sub> (kg/d)	3190	
MES (kg/d)	3904	
Ptot (kg/d)	110	
NTK (kg/d)		
Équipements de désinfection aux ultra-violet		
Remarques :		

**Données utilisées pour le calcul des EXIGENCES (sur une base annuelle)**

Débit (m <sup>3</sup> /d)	DBO <sub>5</sub> (kg/d)	MES (kg/d)	Ptot (kg/d)
30436	3190	3904	110

**EXIGENCES de rejet**

Date d'approbation :

Date de l'avis de conformité : 2001-10-04

Paramètre	Période	Moyenne sur	kg/d	mg/l	R%
MES	01-01 au 31-12	mois	1367	30	65%
	01-01 au 31-12	période	976	20	75%
	01-01 au 31-12	période	N/A	N/A	60%
Ptot	01-01 au 31-12	mois	23	0,75	50%
	01-01 au 31-12	période	15	0,5	60%
Coliformes fécaux	01-05 au 31-10 01-11 au 31-12 et 01-01 au 30-04	mois mois	Moyenne géométrique 400 UFC/100 ml 9000 UFC/100 ml		

Produit le 2011-02-03 15:10

RCE (2010-01)