

# **RAPPORT ANNUEL POUR L'ANNÉE 2016**

## **Ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées**

En vertu de l'article 13 du Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU), un rapport annuel doit être transmis au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) avant le 1<sup>er</sup> avril de chaque année. Ce rapport doit contenir les éléments prévus à cet article.

Le présent rapport constitue le rapport annuel pour l'année 2016 de l'exploitant décrit à la section suivante. Il porte essentiellement sur le respect des normes du ROMAEU sous réserve des Règles provisoires pour l'application du ROMAEU publiées par le MDDELCC.

### **Municipalité exploitant une station d'épuration et un réseau d'égout**

|                                                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'exploitant :                                                              | <u>Régie d'Assainissement des Eaux<br/>du Bassin de Laprairie</u> |
| Nom de la station d'épuration :                                                    | <u>LA PRAIRIE (SAINTE-CATHERINE)</u>                              |
| Numéro de la station d'épuration :                                                 | <u>66500-1</u>                                                    |
| Type et catégorie de la station d'épuration :                                      | <u>Boues activée (7)</u>                                          |
| Si la station d'épuration est exploitée<br>par une firme privée, nom de la firme : | <u>Aquatech Société de Gestion de<br/>l'Eau</u>                   |

### **Municipalité exploitant seulement un réseau d'égout**

|                                                                              |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'exploitant :                                                        | <u>Régie d'Assainissement des Eaux<br/>du Bassin de Laprairie</u> |
| Nom de la station d'épuration à laquelle<br>le réseau d'égout est relié :    | <u>LA PRAIRIE (SAINTE-CATHERINE)</u>                              |
| Numéro de la station d'épuration à laquelle<br>le réseau d'égout est relié : | <u>66500-1</u>                                                    |
| Si le réseau d'égout est exploité<br>par une firme privée, nom de la firme : | <u>Aquatech Société de Gestion de<br/>l'Eau</u>                   |

## **PARTIE A : STATION D'ÉPURATION**

### **1. Opérateurs de la station d'épuration**

Le tableau ci-dessous présente la qualification des personnes qui ont effectué des tâches liées à l'opération, à l'échantillonnage ou au suivi du fonctionnement de la station d'épuration durant l'année visée par le présent rapport.

| <b>Numéro de l'employé</b> | <b>Qualification actuelle (choisir parmi la liste du guide explicatif)</b> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12446                      | Bac Génie chimique                                                         |
| 10962                      | DEP – Conduite de procédés de traitement de l'eau                          |
| 12409                      | AEC – Technique de gestion des eaux                                        |
| 12568                      | DEP – Conduite de procédés de traitement de l'eau                          |
| 12239                      | DEP – Conduite de procédés de traitement de l'eau                          |
| 10459                      | Formation à distance sur le traitement de l'eau                            |
| 12745                      | DEP – Conduite de procédés de traitement de l'eau                          |
| 12684                      | DEC – Assainissement de l'eau                                              |
| 12750                      | DEC – Assainissement de l'eau                                              |
| 12784                      | DEP – Conduite de procédés de traitement de l'eau                          |
| 12828                      | DEP – Conduite de procédés de traitement de l'eau                          |
| 12837                      | DEP – Conduite de procédés de traitement de l'eau                          |
|                            |                                                                            |

Informations additionnelles :

## 2. Respect des normes de rejet et de toxicité

### 2.1 Synthèse des résultats de DBO<sub>5</sub>C et de MES

La synthèse des résultats d'analyse de DBO<sub>5</sub>C et de MES à l'effluent de la station d'épuration se trouve dans le « Rapport NPN » présenté en annexe.

En vertu de l'article 29 du ROMAEU, les normes de rejet de DBO<sub>5</sub>C et de MES prévues à l'article 6 ne s'appliquent pas à l'exploitant d'une station d'épuration mentionnée à l'annexe III jusqu'à la réalisation de travaux de modernisation ou d'agrandissement ou jusqu'à la date mentionnée à cette annexe.

La station d'épuration faisant l'objet du présent rapport annuel est listée à l'annexe III du ROMAEU?

- ☐ Oui; passer à la section 2.3  
☒ Non

### 2.2 Non-respect des normes de rejet (DBO<sub>5</sub>C et MES)

Durant l'année 2016, toutes les moyennes périodiques disponibles à l'effluent de la station d'épuration ont respecté les normes de rejet des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 6 du ROMAEU?

- ☒ Oui  
☐ Non; remplir le tableau ci-après

Dans l'éventualité où l'effluent de la station d'épuration n'a pas toujours respecté ces normes de rejet, le tableau suivant présente les résultats des paramètres qui n'ont pas respecté ces normes. Il décrit les causes du non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit. Il indique également les mesures prises ou planifiées pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect et pour en éliminer et en prévenir les causes, ainsi que l'état d'avancement de ces mesures.

| Paramètre<br>(DBO <sub>5</sub> C, MES) | Période de<br>non-respect <sup>1</sup> | Cause | Mesures prises | État d'avancement<br>des mesures prises |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------|
|                                        |                                        |       |                |                                         |
|                                        |                                        |       |                |                                         |
|                                        |                                        |       |                |                                         |
|                                        |                                        |       |                |                                         |
|                                        |                                        |       |                |                                         |
|                                        |                                        |       |                |                                         |
|                                        |                                        |       |                |                                         |

1 : La période correspond à celle qui est exigée à la troisième colonne du tableau 1 de l'annexe I du ROMAEU, pour la catégorie de station d'épuration concernée.

Informations additionnelles :

### 2.3 Synthèse des résultats de pH

Durant l'année 2016, la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée du pH à l'effluent de la station d'épuration ont été de :

| Normes | Variation du pH            |                             |
|--------|----------------------------|-----------------------------|
|        | Valeur de pH la plus basse | Valeur de pH la plus élevée |
| 6,0    | 6.04                       | 8.36                        |
| 9,5    | 8.36                       | 6.04                        |

Informations additionnelles :

### 2.4 Non-respect des normes de pH

L'effluent de la station d'épuration a respecté les normes de rejet du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 6 du ROMAEU durant toute l'année 2016?

- ☒ Oui  
☐ Non; remplir le tableau ci-après

Dans l'éventualité où l'effluent de la station d'épuration n'a pas toujours respecté ces normes de rejet, le tableau suivant présente les résultats de pH qui n'ont pas respecté ces normes. Il décrit les causes du non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit. Il indique également les mesures prises ou planifiées pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect et pour en éliminer et en prévenir les causes, ainsi que l'état d'avancement de ces mesures.

| Cas de non-respect <sup>1</sup> | Cause | Mesures prises | État d'avancement des mesures prises |
|---------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------|
|                                 |       |                |                                      |
|                                 |       |                |                                      |

1 : Indiquer la date et le résultat de pH observé.

Informations additionnelles :

**2.5 Synthèse des résultats des essais de toxicité**

La catégorie de la station d'épuration (petite ou très petite) l'exempte d'avoir à effectuer les essais de toxicité exigés au tableau de l'annexe II du ROMAEU?

- ☐ Oui; passer à la section 2.7  
☒ Non; remplir le tableau de la page suivante

Dans l'éventualité où la station d'épuration est visée par les essais de toxicité exigés au tableau de l'annexe II du ROMAEU, le tableau de la page suivante présente les résultats (légal ou non) des essais de toxicité. Il décrit les conditions dans lesquelles sont effectués ces essais et indique la concentration d'azote ammoniacale mesurée.

Le tableau est divisé en blocs de trois lignes. Dans chacun des blocs, la première ligne sert à présenter le résultat exigé par le programme de suivi régulier de la station, alors que les deux autres servent à présenter les résultats des essais de reprise, le cas échéant.

| Daphnia magna           |                                           |                                                                                            |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         |                                                                                            |                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Date<br>échantillonnage | Truite arc-en-ciel                        |                                                                                            |                                                      |                                                  |                                                         | Résultat<br>global <sup>1</sup> (létal<br>ou non létal) | Essai de toxicité                                                                          | Résultat<br>global <sup>1</sup> (létal<br>ou non létal) |
|                         | Résultat<br>(létal [UTa] ou<br>non létal) | Essai de toxicité                                                                          | Essai avec<br>stabilisation<br>de pH<br>(oui ou non) | Concentration<br>azote<br>ammoniacal<br>(mg-N/l) | Résultat<br>global <sup>1</sup> (létal<br>ou non létal) |                                                         |                                                                                            |                                                         |
|                         |                                           |                                                                                            |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         |                                                                                            |                                                         |
|                         |                                           |                                                                                            |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         |                                                                                            |                                                         |
| 2016-01-13              | Non létal                                 | 1 <sup>er</sup> essai                                                                      | Non                                                  | 0.97                                             | Non létal                                               | Non létal                                               | 1 <sup>er</sup> essai                                                                      | Non létal                                               |
|                         |                                           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                      |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                      |                                                         |
|                         |                                           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal<br>et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal<br>et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                                         |
| 2016-02-03              | Non létal                                 | 1 <sup>er</sup> essai                                                                      | Non                                                  | 1.2                                              | Non létal                                               | Non létal                                               | 1 <sup>er</sup> essai                                                                      | Non létal                                               |
|                         |                                           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                      |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                      |                                                         |
|                         |                                           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal<br>et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal<br>et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                                         |
| 2016-03-02              | Non létal                                 | 1 <sup>er</sup> essai                                                                      | Non                                                  | 2.1                                              | Non létal                                               | Non létal                                               | 1 <sup>er</sup> essai                                                                      | Non létal                                               |
|                         |                                           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                      |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                      |                                                         |
|                         |                                           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal<br>et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal<br>et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                                         |
| 2016-04-07              | Non létal                                 | 1 <sup>er</sup> essai                                                                      | Non                                                  | 1.4                                              | Non létal                                               | Non létal                                               | 1 <sup>er</sup> essai                                                                      | Non létal                                               |
|                         |                                           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                      |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                      |                                                         |
|                         |                                           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal<br>et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                                      |                                                  |                                                         |                                                         | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal<br>et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                                         |

|            |                                     |                                                                                         |     |           |           |           |                                |                                                                                         |                                             |           |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 2016-05-04 | Non létal                           | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non | 0.48      | Non létal | Non létal | Non létal                      | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non létal                                   | Non létal |
|            |                                     | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |     |           |           |           |                                | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |                                             |           |
|            |                                     | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |     |           |           |           |                                | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                             |           |
| 2016-06-08 | Échantillon perdu dans le transport | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   |     |           |           |           |                                | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Échantillon perdu dans le transport         |           |
|            |                                     | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |     |           |           |           |                                | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |                                             |           |
|            |                                     | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |     |           |           |           |                                | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                             |           |
| 2016-07-06 | Non létal                           | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non | Non létal | Non létal | Non létal | Problème d'analyse             | 1 <sup>er</sup> essai – pas de résultats                                                | Aucun résultat. RE : problème au lab Maxxam |           |
| 2016-07-19 |                                     | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |     |           |           |           | 30% de mortalité dans le blanc | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |                                             |           |
|            |                                     | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |     |           |           |           |                                | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                             |           |
| 2016-08-10 | Non létal                           | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non | 3.0       | Non létal | Non létal | Non létal                      | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non létal                                   | Non létal |
|            |                                     | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |     |           |           |           |                                | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |                                             |           |
|            |                                     | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |     |           |           |           |                                | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |                                             |           |

|            |           |                                                                                         |     |      |           |           |                                                                                         |           |           |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2016-09-13 | Non létal | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non | 0.08 | Non létal | Non létal | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non létal | Non létal |
|            |           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |     |      |           |           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |           |           |
|            |           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |     |      |           |           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |           |           |
| 2016-10-12 | Non létal | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non | 0.13 | Non létal | Non létal | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non létal | Non létal |
|            |           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |     |      |           |           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |           |           |
|            |           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |     |      |           |           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |           |           |
| 2016-11-02 | Non létal | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non | 0.19 | Non létal | Non létal | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non létal | Non létal |
|            |           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |     |      |           |           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |           |           |
|            |           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |     |      |           |           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |           |           |
| 2016-12-08 | Non létal | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non | 0.75 | Non létal | Non létal | 1 <sup>er</sup> essai                                                                   | Non létal | Non létal |
|            |           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |     |      |           |           | 2 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal)                                   |           |           |
|            |           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |     |      |           |           | 3 <sup>e</sup> essai (si 1 <sup>er</sup> essai létal et 2 <sup>e</sup> essai non létal) |           |           |

1 : Un résultat global est létal lorsque le résultat du 1<sup>er</sup> essai est létal et que le résultat d'un des deux essais de reprise (2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> résultat) est létal. Il faut donc deux résultats létaux sur trois pour obtenir un résultat global létal.



Informations additionnelles :

**2.6 Non-respect des normes de toxicité**

Durant l'année 2016, tous les résultats globaux de toxicité se sont avérés non létaux?

- ☒ Oui  
☐ Non; remplir le tableau ci-après

Dans l'éventualité où la station d'épuration est visée par les essais de toxicité exigés au tableau de l'annexe II du ROMAEU et qu'au moins un résultat global léthal a été obtenu, le tableau suivant présente ces résultats. Il décrit les causes du résultat global léthal ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit. Il indique les mesures prises ou planifiées pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect de la norme de toxicité et pour en éliminer et en prévenir les causes, ainsi que l'état d'avancement de ces mesures.

| <b>Période de non-respect<sup>1</sup></b> | <b>Espèce</b><br>(Truite arc-en-ciel ou <i>Daphnia magna</i> ) | <b>Cause</b> | <b>Mesures prises</b> | <b>État d'avancement des mesures prises</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                                           |                                                                |              |                       |                                             |
|                                           |                                                                |              |                       |                                             |
|                                           |                                                                |              |                       |                                             |
|                                           |                                                                |              |                       |                                             |

1 : La période correspond à celle qui est exigée à la troisième colonne du tableau de l'annexe II du ROMAEU, pour la catégorie de station d'épuration concernée.

Informations additionnelles :

## 2.7 Respect des autres exigences de rejet

Le « Rapport annuel de performance (station) », qui présente la synthèse des résultats de suivi de paramètres réglementés (DBO<sub>5</sub>C et MES) et non réglementés (phosphore total et coliformes fécaux, le cas échéant), est présenté en annexe.

Informations additionnelles :

### 3. Respect des exigences de suivi

L'exploitant de la station d'épuration a respecté toutes les exigences de suivi prévues aux articles 4, 6, 7 et 15 et aux annexes I et II du ROMAEU durant toute l'année 2016?

☐ Oui

☒ Non; remplir le tableau ci-après

Dans l'éventualité où l'exploitant de la station d'épuration n'a pas respecté toutes ces exigences de suivi, le tableau suivant présente les exigences de suivi qui n'ont pas été respectées durant une ou plusieurs périodes de l'année. Il décrit les causes du non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit, les mesures prises ou planifiées pour en éliminer et en prévenir les causes, ainsi que l'état d'avancement de ces mesures.

| Cas de non-respect | Date / Période | Cause                                    | Mesures prises                | État d'avancement des mesures prises |
|--------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Toxicité - daphnia | Juin 2016      | Perte de l'échantillon dans le transport | Suivi plus serré pour l'envoi | Fait                                 |
| Toxicité - truites | Juin 2016      | Perte de l'échantillon dans le transport | Suivi plus serré pour l'envoi | Fait                                 |
|                    |                |                                          |                               |                                      |
|                    |                |                                          |                               |                                      |
|                    |                |                                          |                               |                                      |
|                    |                |                                          |                               |                                      |
|                    |                |                                          |                               |                                      |
|                    |                |                                          |                               |                                      |

Informations additionnelles :

#### 4. Dérivations à la station d'épuration en temps sec

Durant tous les épisodes de temps sec de l'année 2016, aucune dérivation d'eaux usées non traitées ou partiellement traitées n'a été effectuée à la station d'épuration?

☐ Oui

☒ Non; remplir le tableau ci-après

Dans l'éventualité où la station d'épuration a connu au moins un épisode de temps sec durant lequel une partie des eaux usées acheminées à la station d'épuration n'a pas subi toutes les étapes de traitement, le tableau suivant présente les périodes de l'année où ces épisodes se sont produits. Il décrit les causes ainsi que les circonstances dans lesquelles la dérivation s'est produite, les mesures prises ou planifiées pour en éliminer et en prévenir les causes, l'état d'avancement de ces mesures ainsi que la date de transmission de l'avis au ministre.

| Dates      | Cause                             | Mesures prises           | État d'avancement des mesures prises | Date de transmission de l'avis au ministre <sup>1</sup> |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2016-11-01 | Calibration Parshall              | Aucune (débordé 0.3 Hr)  |                                      |                                                         |
| 2016-11-08 | Calibration dérive # 2            | Aucune (débordé 3033 m3) |                                      |                                                         |
| 2016-11-21 | Installation nouveaux dégrilleurs | Aucune (débordé 0.9 Hr)  |                                      |                                                         |
| 2016-11-27 | Installation nouveaux dégrilleurs | Aucune (débordé 0.8 Hr)  |                                      |                                                         |
|            |                                   |                          |                                      |                                                         |
|            |                                   |                          |                                      |                                                         |
|            |                                   |                          |                                      |                                                         |
|            |                                   |                          |                                      |                                                         |

<sup>1</sup> : Selon les Règles provisoires pour l'application du ROMAEU, seules les dérivations dont la durée appréhendée est supérieure à 48 heures doivent faire l'objet d'un avis au ministre.

Informations additionnelles :

## 5. Étalonnage de l'appareil permettant de mesurer le débit à la station d'épuration

Le tableau suivant présente les dates où les appareils permettant de mesurer le débit de la station d'épuration ont été étalonnés, conformément à l'article 4 du ROMAEU.

| Date d'étalonnage | Appareil de mesure et méthode utilisée | Pourcentage d'erreur du système de mesure de débit |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2016-11-01        | Moulinet hydrométrique                 | -1.85 %                                            |
|                   |                                        |                                                    |
|                   |                                        |                                                    |

Informations additionnelles :

## **PARTIE B : OUVRAGES DE SURVERSE**

### **1. Rapport de performance des ouvrages de surverse**

Le « Rapport annuel de performance (surverses) » est joint en annexe, pour chacun des secteurs, le cas échéant. Ce rapport indique le respect des exigences réglementaires (aucun débordement en temps sec) et des exigences additionnelles.

Informations additionnelles : Suite à l'implantation de la nouvelle réglementation concernant les ouvrages de surverses, la Régie a remis la gestion de ceux-ci aux propriétaires des ouvrages en question c'est-à-dire aux 5 villes de son territoire. La ville de Delson a pris en charge la gestion de ses ouvrages de surverse tel que demandé par la Régie et produira son rapport OMAE. Pour ce qui est des autres villes, la Régie a poursuivi le programme d'inspection des surverses selon la fréquence d'avant 2016 afin de les aider dans leur transition. Lorsqu'un débordemètre est installé à un point de surverse, la Régie cesse ses inspections.

### **2. Débordements aux ouvrages de surverse en temps sec**

Durant toute l'année 2016, aucun ouvrage de surverse n'a débordé en temps sec?

☐ Oui

☒ Non; remplir le tableau ci-après

Dans l'éventualité où au moins un ouvrage de surverse a débordé en temps sec, le tableau suivant indique les ouvrages de surverse qui ont connu de tels débordements. Il décrit les causes ainsi que les circonstances dans lesquelles le débordement s'est produit, les mesures prises ou planifiées pour en éliminer et en prévenir les causes, l'état d'avancement de ces mesures ainsi que la date de transmission de l'avis au ministre.

| Ouvrage de surverse                        | Dates      | Causes                                                                                                    | Mesures prises | État d'avancement des mesures prises | Date de transmission de l'avis au ministre <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rég. P Puits de chute (P-010)<br>LaPrairie | 2016-02-23 | Arrêt prolongé de l'usine d'épuration pour des travaux sur la conduite de l'effluent final. Pompé 4000 m3 | Aucune         |                                      |                                                         |
|                                            |            |                                                                                                           |                |                                      |                                                         |
|                                            |            |                                                                                                           |                |                                      |                                                         |
|                                            |            |                                                                                                           |                |                                      |                                                         |
|                                            |            |                                                                                                           |                |                                      |                                                         |

1 : Selon les Règles provisoires pour l'application du ROMAEU, seuls les débordements d'urgence ou survenant en temps sec dont la durée appréhendée est supérieure à 48 heures doivent faire l'objet d'un avis au ministre.

Informations additionnelles :

### 3. Non-respect des exigences de suivi des ouvrages de surverse

L'exploitant des ouvrages de surverse a respecté toutes les exigences de suivi prévues aux articles 9 et 15 du ROMAEU durant toute l'année 2016?

☐ Oui

☒ Non; remplir le tableau ci-après

Dans l'éventualité où l'exploitant des ouvrages de surverse n'a pas respecté toutes ces exigences de suivi, le tableau suivant indique les cas de non-respect de ces exigences, sous réserve des Règles provisoires pour l'application du ROMAEU publiées par le MDDELCC. Il décrit les causes du non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit, les mesures prises ou planifiées pour en éliminer et en prévenir les causes, ainsi que l'état d'avancement de ces mesures.

| Cas de non-respect       | Période                                              | Cause                                                    | Mesures prises | État d'avancement des mesures prises |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| T.P. Lachapelle-Bélanger | 2016-01-01 au 2016-06-09                             | Chantier de construction. Inaccessible                   |                |                                      |
| Dév. Jogues              | 2016-01-01 au 2016-02-05 et 2016-02-10 au 2016-03-09 | Surverse au coin d'une rue. Recouvert d'un banc de neige |                |                                      |
| T.P. Rue Centrale        | 2016-01-01 au 2016-02-05                             | Recouvert d'un banc de neige.                            |                |                                      |
| T.P. Rue Centrale        | 2016-12-15 au 2016-12-31                             | Recouvert d'un banc de neige.                            |                |                                      |
|                          |                                                      |                                                          |                |                                      |
|                          |                                                      |                                                          |                |                                      |
|                          |                                                      |                                                          |                |                                      |

Informations additionnelles :

## **PARTIE C : SIGNATURE**

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nom du signataire du rapport annuel :</b> | Céline Gagnon                    |
| <b>Fonction :</b>                            | Gestionnaire de projet, Aquatech |
| <b>Numéro de téléphone :</b>                 | 450-638-2163 poste 228           |
| <b>Courriel :</b>                            | cgagnon@aquatech-inc.com         |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Signature</b> | <u>Céline Gagnon</u>   |
| <b>Date</b>      | <u>22 février 2017</u> |



Annexes :

La municipalité doit produire les rapports suivants à partir du système SOMAE et les joindre en annexe du rapport annuel :

- Rapport NPN (Rapport des normes de performance nationales)
- Rapport de performance de la station d'épuration [Rapport annuel de performance (station)]
- Rapport de performance des ouvrages de surverse [Rapport annuel de performance (surverses)], pour chacun des secteurs, s'il y a lieu.

**Rapport des normes de performance nationales débutant en janvier 2016**

**Période pour le calcul:** Mensuelle

**Fréquence d'échantillonnage minimale:** Semaine **Nombre d'échantillons:** 5

| EFFLUENT     |               |                    |     |                |      |      |     |                |      |
|--------------|---------------|--------------------|-----|----------------|------|------|-----|----------------|------|
| An.<br>/Mois | Débit<br>m³/d | DBO <sub>5</sub> C |     |                |      | MES  |     |                |      |
|              |               | mg/l               | Nb  | Nb<br>manquant | EXIG | mg/l | Nb  | Nb<br>manquant | EXIG |
| 16-01        | 56995,1       | 4,0                | 20  | 0              | OUI  | 8,3  | 20  | 0              | OUI  |
| 16-02        | 61997,2       | 4,7                | 20  | 0              | OUI  | 9,2  | 20  | 0              | OUI  |
| 16-03        | 68814,4       | 5,2                | 20  | 0              | OUI  | 12,0 | 20  | 0              | OUI  |
| 16-04        | 68157,3       | 4,1                | 20  | 0              | OUI  | 7,5  | 20  | 0              | OUI  |
| 16-05        | 52847,8       | 4,0                | 20  | 0              | OUI  | 6,1  | 20  | 0              | OUI  |
| 16-06        | 53514,3       | 4,0                | 20  | 0              | OUI  | 7,7  | 20  | 0              | OUI  |
| 16-07        | 53881,2       | 4,0                | 20  | 0              | OUI  | 8,7  | 20  | 0              | OUI  |
| 16-08        | 55715,5       | 4,3                | 20  | 0              | OUI  | 8,9  | 20  | 0              | OUI  |
| 16-09        | 46887,4       | 4,0                | 20  | 0              | OUI  | 6,7  | 20  | 0              | OUI  |
| 16-10        | 56362,1       | 4,0                | 20  | 0              | OUI  | 7,0  | 20  | 0              | OUI  |
| 16-11        | 59168,0       | 4,0                | 20  | 0              | OUI  | 9,2  | 20  | 0              | OUI  |
| 16-12        | 59693,6       | 4,5                | 20  | 0              | OUI  | 12,0 | 20  | 0              | OUI  |
| Année        | 57836,2       | 4,3                | 240 | 0              | N/A  | 8,7  | 240 | 0              | N/A  |

| Périodes précédentes | DBO <sub>5</sub> C |      |      | MES  |      |      |
|----------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                      | mg/l               | Nbre | EXIG | mg/l | Nbre | EXIG |
| 2015-12              | 4                  | 20   | OUI  | 6,4  | 20   | OUI  |
| 2015-11              | 4,2                | 20   | OUI  | 7,6  | 20   | OUI  |

Produit le 2017-02-15 13:32

RNPN (2013-03)

Rapport de performance débutant en janvier 2016

| AFFLUENT     |               |                    |        |     |       |         |        |       |                   |      |      | Facteur lié<br>aux exigences<br>d'exploitation |        |    |           |      |         |    |      |
|--------------|---------------|--------------------|--------|-----|-------|---------|--------|-------|-------------------|------|------|------------------------------------------------|--------|----|-----------|------|---------|----|------|
| An.<br>/Mois | Débit<br>m³/d | DBO <sub>5</sub> C |        |     | MES   |         |        | Ptot  |                   |      |      |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
|              |               | mg/l               | kg/d   | Nb  | mg/l  | kg/d    | Nb     | mg/l  | kg/d              | Nb   |      |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-01        | 56995,1       | 160,5              | 9147,1 | 31  | 222,1 | 12660,0 | 31     | 6,53  | 372,41            | 4    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-02        | 61997,2       | 132,2              | 8197,8 | 29  | 207,1 | 12840,4 | 29     | 6,42  | 398,23            | 3    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-03        | 68814,4       | 114,2              | 7859,9 | 31  | 174,6 | 12013,1 | 31     | 4,88  | 335,97            | 5    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-04        | 68157,3       | 139,1              | 9480,4 | 29  | 251,4 | 17138,1 | 29     | 4,82  | 328,62            | 4    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-05        | 52847,8       | 177,4              | 9377,6 | 31  | 276,7 | 14624,5 | 31     | 6,73  | 355,84            | 5    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-06        | 53514,3       | 177,2              | 9481,5 | 30  | 316,6 | 16940,2 | 30     | 6,54  | 350,00            | 4    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-07        | 53881,2       | 166,4              | 8967,2 | 30  | 320,4 | 17262,0 | 27     | 6,02  | 324,51            | 4    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-08        | 55715,5       | 133,8              | 7455,5 | 31  | 257,9 | 14369,1 | 31     | 4,05  | 225,44            | 5    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-09        | 46887,4       | 154,4              | 7237,2 | 30  | 259,6 | 12170,1 | 30     | 6,54  | 306,84            | 4    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-10        | 56362,1       | 126,5              | 7131,7 | 31  | 244,3 | 13768,5 | 31     | 6,70  | 377,51            | 4    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-11        | 59168,0       | 150,6              | 8910,2 | 29  | 227,4 | 13456,2 | 29     | 5,31  | 314,01            | 5    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| 16-12        | 59693,6       | 115,8              | 6910,6 | 30  | 180,8 | 10791,1 | 30     | 5,05  | 301,49            | 4    | 1,0  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| Année        | 57836,2       | 144,2              | 8340,0 | 362 | 241,4 | 13964,4 | 359    | 5,69  | 329,34            | 51   | 1,00 |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| %calc        | 88,6          |                    | 49,3   |     |       | 89,1    |        |       |                   |      |      |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
| EFFLUENT     |               |                    |        |     |       |         |        |       |                   |      |      |                                                |        |    | Col. féc. |      |         |    |      |
| An.<br>/Mois | Débit<br>m³/d | DBO <sub>5</sub> C |        |     |       |         | MES    |       |                   |      |      | Ptot                                           |        |    |           |      |         |    |      |
|              |               | mg/l               | kg/d   | Nb  | R%    | EXIG    | mg/l   | kg/d  | Nb                | R%   | EXIG | mg/l                                           | kg/d   | Nb | R%        | EXIG | n/100ml | Nb | EXIG |
| 16-01        | 56995,1       | 4,0                | 228,0  | 31  | 97,5  | OUI     | 8,3    | 474,0 | 31                | 96,3 | OUI  | 0,99                                           | 56,44  | 4  |           | N/A  | 12157   | 4  | N/A  |
| 16-02        | 61997,2       | 4,7                | 290,1  | 29  | 96,5  | OUI     | 9,2    | 572,6 | 29                | 95,5 | OUI  | 0,34                                           | 21,04  | 5  |           | N/A  | 4308    | 4  | N/A  |
| 16-03        | 68814,4       | 5,2                | 356,4  | 31  | 95,5  | OUI     | 12,0   | 824,6 | 31                | 93,1 | OUI  | 0,54                                           | 37,32  | 5  |           | N/A  | 4226    | 5  | N/A  |
| 16-04        | 68157,3       | 4,1                | 281,0  | 30  | 97,0  | OUI     | 7,5    | 512,6 | 30                | 97,0 | OUI  | 0,53                                           | 36,17  | 4  |           | N/A  | 2618    | 4  | N/A  |
| 16-05        | 52847,8       | 4,0                | 211,4  | 31  | 97,7  | OUI     | 6,1    | 323,9 | 31                | 97,8 | OUI  | 0,59                                           | 31,43  | 5  |           | N/A  | 8272    | 4  | N/A  |
| 16-06        | 53514,3       | 4,0                | 215,9  | 30  | 97,7  | OUI     | 7,7    | 414,5 | 30                | 97,6 | OUI  | 1,72                                           | 91,94  | 4  |           | N/A  | 1019    | 5  | N/A  |
| 16-07        | 53881,2       | 4,0                | 215,5  | 31  | 97,6  | OUI     | 8,7    | 468,9 | 29                | 97,3 | OUI  | 0,79                                           | 42,80  | 4  |           | N/A  | 2845    | 4  | N/A  |
| 16-08        | 55715,5       | 4,3                | 237,3  | 31  | 96,8  | OUI     | 8,9    | 498,4 | 31                | 96,5 | OUI  | 1,77                                           | 98,86  | 5  |           | N/A  | 6418    | 5  | N/A  |
| 16-09        | 46887,4       | 4,0                | 187,5  | 30  | 97,4  | OUI     | 6,7    | 312,8 | 30                | 97,4 | OUI  | 1,28                                           | 59,94  | 4  |           | N/A  | 2011    | 4  | N/A  |
| 16-10        | 56362,1       | 4,0                | 225,4  | 31  | 96,8  | OUI     | 7,0    | 396,5 | 31                | 97,1 | OUI  | 1,80                                           | 101,36 | 4  |           | N/A  | 3677    | 4  | N/A  |
| 16-11        | 59168,0       | 4,0                | 236,7  | 30  | 97,3  | OUI     | 9,2    | 544,1 | 30                | 96,0 | OUI  | 1,08                                           | 64,13  | 5  |           | N/A  | 2743    | 5  | N/A  |
| 16-12        | 59693,6       | 4,5                | 270,2  | 31  | 96,1  | OUI     | 12,0   | 713,8 | 31                | 93,4 | OUI  | 2,19                                           | 130,68 | 4  |           | N/A  | 5579    | 4  | N/A  |
| Année        | 57836,2       | 4,3                | 246,3  | 366 | 97,0  | OUI     | 8,7    | 504,7 | 364               | 96,4 | OUI  |                                                |        |    |           |      |         |    |      |
|              |               |                    |        |     |       |         | Qp=N/A |       |                   |      |      | N/A                                            |        |    |           |      |         |    |      |
|              |               |                    |        |     |       |         |        |       | Coliformes fécaux |      |      | Moy. géo.                                      |        |    |           |      |         |    |      |
|              |               |                    |        |     |       |         |        |       | P1= N/A           |      |      | N/A N/A N/A                                    |        |    |           |      |         |    |      |
|              |               |                    |        |     |       |         |        |       | P2= N/A           |      |      | N/A N/A N/A                                    |        |    |           |      |         |    |      |

**RAPPORT annuel de PERFORMANCE**

DATES: 2016-01 au 2016-12

Municipalité ou secteur: candiac

| Identification (Type et Nom) | %Qtot | Type de débordement |      |      |      |      |      | Limite | Respect | valides  |
|------------------------------|-------|---------------------|------|------|------|------|------|--------|---------|----------|
|                              | EXIG. | Unités              | P    | F    | U    | AUT  | TS   | X      | EXIG.   | c. suivi |
| P.P. MERMOZ                  | 1     | Déb.                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | OUI     | 48       |
|                              | UPFB4 | Heures              |      |      |      |      |      |        |         | 48       |
| T.P. CHAMPLAIN-HONFLEUR      | 5     | Déb.                | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |        | OUI     | 48       |
|                              | UPF   | Heures              |      |      |      |      |      |        |         | 48       |
| T.P. PUIITS DE CHUTE         | 33    | Déb.                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |        | OUI     | 339      |
|                              | U     | Heures              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |         | 48       |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                              |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |

|                                                                                                                                     |                                                                   |                                                              |             |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| EXIG. = EXIGENCES:                                                                                                                  | P = Pluie                                                         | F = Fonte                                                    | U = Urgence | AUT = Autre | TS = Temps sec |
|                                                                                                                                     | X = Nombre de débordements à l'intérieur d'une période déterminée |                                                              |             |             |                |
| Déb. = nombre de débordements                                                                                                       |                                                                   | Heures = durée des débordements en heure, lorsque disponible |             |             |                |
| Un "OUI" inscrit entre parenthèses dans la colonne "Respect EXIG." signifie que l'information ne couvre pas toute la période visée. |                                                                   |                                                              |             |             |                |

**RAPPORT annuel de PERFORMANCE**

DATES: 2016-01 au 2016-12

**Municipalité ou secteur:** la prairie

| Identification (Type et Nom)   | %Qtot | Type de débordement |        |       |      |      |      | Limite | Respect | valides  |
|--------------------------------|-------|---------------------|--------|-------|------|------|------|--------|---------|----------|
|                                | EXIG. | Unités              | P      | F     | U    | AUT  | TS   | X      | EXIG.   | c. suivi |
| Dév. P CLAIRIÈRE IV            | 6     | Déb.                | 12     | 0     | 0    | 0    | 0    |        | (OUI)   | 215      |
|                                | UPF   | Heures              | 49,35  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |         | 36       |
| Dév. ST-JOSÉ-STE-ÉLISABETH     | 6     | Déb.                |        |       |      |      |      |        | N/D     |          |
|                                | UPFB7 | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |
| P.P. ST-PHILIPPE               | 16    | Déb.                | 5      | 0     | 0    | 0    | 0    | 3      | OUI     | 366      |
|                                | UPFC6 | Heures              |        |       |      |      |      |        |         | 48       |
| Rég. P PUIITS DE CHUTE (P-010) | 26    | Déb.                | 68     | 17    | 0    | 0    | 1    |        | NON     | 312      |
|                                | UPF   | Heures              | 440,24 | 51,53 | 0,00 | 0,00 | 3,69 |        |         | 48       |
|                                |       | Déb.                |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Déb.                |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Déb.                |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Déb.                |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Déb.                |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Déb.                |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Déb.                |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Déb.                |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Déb.                |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Déb.                |        |       |      |      |      |        |         |          |
|                                |       | Heures              |        |       |      |      |      |        |         |          |

|                                                                                                                                     |                                                                   |                                                              |             |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| EXIG. = EXIGENCES:                                                                                                                  | P = Pluie                                                         | F = Fonte                                                    | U = Urgence | AUT = Autre | TS = Temps sec |
|                                                                                                                                     | X = Nombre de débordements à l'intérieur d'une période déterminée |                                                              |             |             |                |
| Déb. = nombre de débordements                                                                                                       |                                                                   | Heures = durée des débordements en heure, lorsque disponible |             |             |                |
| Un "OUI" inscrit entre parenthèses dans la colonne "Respect EXIG." signifie que l'information ne couvre pas toute la période visée. |                                                                   |                                                              |             |             |                |

**RAPPORT annuel de PERFORMANCE**

DATES: 2016-01 au 2016-12

Municipalité ou secteur: saint-constant

| Identification (Type et Nom)        | %Qtot | Type de débordement |       |      |      |      |      | Limite | Respect | valides  |
|-------------------------------------|-------|---------------------|-------|------|------|------|------|--------|---------|----------|
|                                     | EXIG. | Unités              | P     | F    | U    | AUT  | TS   | X      | EXIG.   | c. suivi |
| P.P. DE LA SALINE (v.manuelle)      | 1     | Déb.                | 5     | 0    | 0    | 0    | 0    |        | OUI     | 366      |
|                                     | UPF   | Heures              | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |         | 48       |
| T.P. LACHAPPELLE-BÉLANGER           | 1     | Déb.                | 2     | 0    | 0    | 0    | 0    | 2      | (OUI)   | 27       |
|                                     | UPFB7 | Heures              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |         | 27       |
| T.P. POMPÉ TEMPORAIRE (BÉLANGER)    | 0,001 | Déb.                | 5     | 0    | 0    | 0    | 0    |        | NON     | 366      |
|                                     | U     | Heures              | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |         | 48       |
| T.P. POMPÉ TEMPORAIRE (LACHAPPELLE) | 0,001 | Déb.                | 1     | 0    | 0    | 0    | 0    |        | NON     | 366      |
|                                     | U     | Heures              | 4,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |         | 48       |
| T.P. POMPÉ TEMPORAIRE (MIRON)       | 0,001 | Déb.                | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |        | OUI     | 366      |
|                                     | U     | Heures              | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |         | 48       |
|                                     |       | Déb.                |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Heures              |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Déb.                |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Heures              |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Déb.                |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Heures              |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Déb.                |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Heures              |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Déb.                |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Heures              |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Déb.                |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Heures              |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Déb.                |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Heures              |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Déb.                |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Heures              |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Déb.                |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Heures              |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Déb.                |       |      |      |      |      |        |         |          |
|                                     |       | Heures              |       |      |      |      |      |        |         |          |

|                                                                                                                                     |                                                                   |                                                              |             |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| EXIG. = EXIGENCES:                                                                                                                  | P = Pluie                                                         | F = Fonte                                                    | U = Urgence | AUT = Autre | TS = Temps sec |
|                                                                                                                                     | X = Nombre de débordements à l'intérieur d'une période déterminée |                                                              |             |             |                |
| Déb. = nombre de débordements                                                                                                       |                                                                   | Heures = durée des débordements en heure, lorsque disponible |             |             |                |
| Un "OUI" inscrit entre parenthèses dans la colonne "Respect EXIG." signifie que l'information ne couvre pas toute la période visée. |                                                                   |                                                              |             |             |                |

**RAPPORT annuel de PERFORMANCE**

DATES: 2016-01 au 2016-12

Municipalité ou secteur: sainte-catherine

| Identification (Type et Nom)         | %Qtot | Type de débordement |      |      |      |      |      | Limite | Respect | valides  |
|--------------------------------------|-------|---------------------|------|------|------|------|------|--------|---------|----------|
|                                      | EXIG. | Unités              | P    | F    | U    | AUT  | TS   | X      | EXIG.   | c. suivi |
| Dév. JOGUES                          | 24    | Déb.                | 4    | 1    | 0    | 0    | 0    | 3      | (OUI)   | 40       |
|                                      | UPFC6 | Heures              |      |      |      |      |      |        |         | 40       |
| T.P. BRÉBEUF                         | 50    | Déb.                | 10   | 1    | 0    | 0    | 0    | 6      | OUI     | 48       |
|                                      | UPFC6 | Heures              |      |      |      |      |      |        |         | 48       |
| T.P. HÔTEL DE VILLE                  | 10    | Déb.                | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1      | OUI     | 48       |
|                                      | UPFC6 | Heures              |      |      |      |      |      |        |         | 48       |
| T.P. PUIITS DE CHUTE                 | 50    | Déb.                | 18   | 3    | 0    | 0    | 0    | 13     | NON     | 47       |
|                                      | UPFC6 | Heures              |      |      |      |      |      |        |         | 47       |
| T.P. PUIITS DE CHUTE(Amont PP Princ) | 100   | Déb.                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | OUI     | 339      |
|                                      | UPF1  | Heures              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |         | 48       |
| T.P. RUE CENTRALE                    | 10    | Déb.                | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2      | (OUI)   | 42       |
|                                      | UPFB4 | Heures              |      |      |      |      |      |        |         | 42       |
|                                      |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Déb.                |      |      |      |      |      |        |         |          |
|                                      |       | Heures              |      |      |      |      |      |        |         |          |

|                                                                                                                                     |                                                                   |                                                              |             |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| EXIG. = EXIGENCES:                                                                                                                  | P = Pluie                                                         | F = Fonte                                                    | U = Urgence | AUT = Autre | TS = Temps sec |
|                                                                                                                                     | X = Nombre de débordements à l'intérieur d'une période déterminée |                                                              |             |             |                |
| Déb. = nombre de débordements                                                                                                       |                                                                   | Heures = durée des débordements en heure, lorsque disponible |             |             |                |
| Un "OUI" inscrit entre parenthèses dans la colonne "Respect EXIG." signifie que l'information ne couvre pas toute la période visée. |                                                                   |                                                              |             |             |                |